



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01501, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел. (044) 247-30-25, тел./факс: (044) 247-32-11, факс: (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@mns.gov.ua

04.01.2018, 01-136/261

На № _____ під _____

Кабінет Міністрів України

На розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 643-р

Про проведення позапланових перевірок

Державною службою України з надзвичайних ситуацій на виконання розпорядження Кабінету Міністрів проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки у 31 тис. 59 закладах, з них: у 28 тис. 12 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 1 тис. 828 закладах охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням; 663 будинках для людей похилого віку та осіб з інвалідністю і у 456 закладах відпочинку та оздоровлення державної і комунальної форми власності.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 32 тис. 13 керівників закладів та відповідальних посадових осіб.

Також за результатами перевірок подано до адміністративного суду 1 тис. 232 позовні заяви на призупинення експлуатації об'єктів.

Стосовно протипожежного стану дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

Під час перевірок виявлено 366 тис. 517 порушень, з яких 132 тис. 578 порушень не усунуто протягом попередніх років: у 19 тис. 121 закладі відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 6 тис. 899 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 3 тис. 614 закладах – внутрішнє протипожежне водопостачання; 3 тис. 296 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 3 тис. 669 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 7 тис. 730 будівель необхідно обладнати первинними засобами пожежогашіння.

За результатами перевірки зазначених об'єктів встановлено, що найгірший стан виконання протипожежних заходів попередніх приписів склався у Херсонській (81 %), Полтавській області (50 %), Донецькій (49,8 %), та у Тернопільській (47 %) областях.

137323

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 28 тис. 797 керівників закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 981 позовну заяву до адміністративного суду.

Стосовно протипожежного стану закладів охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням

За результатами перевірок виявлено 41 тис. 106 порушень, з яких 16 тис. 443 порушення не усунуто протягом попередніх років: у 1 тис. 533 закладах виявлено відсутність або несправність автоматичних систем протипожежного захисту, у 423 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 500 закладах – внутрішнє протипожежне водопостачання; 449 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 467 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 692 будівлі не обладнано первинними засобами пожежогасіння.

Проаналізувавши перевірки об'єктів охорони здоров'я, найгірший стан виконання протипожежних заходів попередніх приписів склався у Херсонській (64,5 %), Тернопільській (58 %), Дніпропетровській (55 %), Сумській (50,7 %), Донецькій (49 %), та у Подільській (49 %) областях.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 2 тис. 92 керівники закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 149 позовних заяв до адміністративного суду.

Стосовно протипожежного стану закладів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

Під час перевірок вищезазначених закладів виявлено 9 тис. 493 порушення, з них 3 тис. 315 порушень не усунуто протягом попередніх років: у 348 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 171 закладі відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 101 закладі – внутрішнє протипожежне водопостачання; 101 будівля потребує заміни або ремонту систем електропостачання, у 134 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 163 будівлі потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

За результатами перевірки зазначених об'єктів встановлено, що найгірший стан виконання протипожежних заходів попередніх приписів склався у Херсонській (52 %), Дніпропетровській (48 %), Донецькій (46 %), Чернігівській (46 %) областях та м. Києві (47,5 %).

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 719 керівників закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 62 позовні заяви до адміністративного суду.

Стосовно протипожежного стану закладів відпочинку

Під час перевірок виявлено 6 тис. 231 порушення, з яких 2 тис. 481 порушення не усунуто протягом попередніх років: у 278 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 100 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання,

у 69 закладах - внутрішнє протипожежне водопостачання; 98 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 89 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 128 будівель потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

Аналіз перевірок закладів відпочинку показав, що найгірше виконуються протипожежні заходи попередніх приписів у Тернопільській (95 %), Київській (58,5 %), Херсонській (53,6 %), Одеській (49,9 %) областях та м. Києві (47,8 %).

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 405 керівників закладів і відповідальні посадові особи та направлено 40 позовних заяв до адміністративного суду.

Одночасно з метою попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій та безпечної життєдіяльності громадян під час перебування у вищевказаних закладах органами ДСНС проведено профілактично-роз'яснювальну роботу.

Так, проблемні питання протипожежного захисту цих закладів постійно висвітлюються у засобах масової інформації всіх рівнів: на телебаченні - 1 тис. 434 рази, по радіо - 6 тис. 392 рази, висвітлено в газетах і журналах 1 тис. 660 публікацій, в інтернет-виданнях - 4 тис. 623, розповсюджено серед населення понад 193 тис. примірників друкованої продукції (листівки, буклети тощо), проведено з обслуговуючим персоналом закладів 40 тис. 18 інструктажів.

Посадовими особами ДСНС до органів влади та органів місцевого самоврядування надіслано понад 3 тис. 318 інформацій про стан протипожежного захисту зазначених закладів, подано на розгляд та прийняття відповідних рішень комісій з питань ТЕБ та НС всіх рівнів - 1 тис. 112 інформацій.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доручити центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, в підпорядкуванні яких перебувають дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, будинки для людей похилого віку та інвалідів, заклади відпочинку та оздоровлення громадян, у тому числі дітей, вжити вичерпних заходів щодо приведення зазначених об'єктів у належний протипожежний стан.

Голова



М. Чечоткін

